

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ  
PROTOKOLAS Nr.24-188**

Mėginio registracijos Nr.	Mėginių paėmimo ir/ar matavimo data	Taršos šaltinis		Kuro rūšis	Kurą deginančio įrenginio nominalus šiluminis našumas, MW	Teršalas	Matavimo metodas <sup>1)</sup>	Išmatuota O <sub>2</sub> koncentracija, tūrio %	Temperatūra, °C	Srauto greitis, m/s	Perskaičiuota koncentracija, mg/Nm <sup>3</sup> (1,2,3...) <sup>2)</sup>	Teršalo koncentracija, <sup>3)</sup> mg/Nm <sup>3</sup>	Išmetamų dujų tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s	Išmetamų teršalų kiekis, g/s	Nustatyti Normatyvai		Nustatytų normatyvų viršijimas, kartais
		Nr.	Pavadinimas												Ribinė vertė mg/Nm <sup>3</sup>	DLT (LLT) g/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Tikrinamas objektas: UAB „Gairelita”, Žironų g. 12, Radviliškis</b> (pavadinimas, adresas)																	
514	2024-12-11	001	Pjuvenų pakura „Maguin“	pjuvenos	8	CO	elektrocheminis	16,40 15,01 15,40	-	-	560 640 529	576	3,13747	0,09805	-	10,316	-
						NO <sub>x</sub>		16,40 15,01 15,40			19 19 15	18	5,447	0,09805	-	1,368	-
						SO <sub>2</sub>		16,40 15,01 15,40			Nenustatyta* 8 14	7	5,447	0,03813	-	0,116	-
515	2024-12-11	001	Pjuvenų pakura „Maguin“	pjuvenos	8	Kietosios dalelės <sup>1</sup>	svorio	15,60	72,8	6,10	55,3 41,1 45,5	47,3	5,447	0,25764	-	0,717	-
516	2024-12-11	004	Granulių gamybos linijos ortakis	-	-	Kietosios dalelės <sup>2</sup>	svorio	-	19,6	18,12	6,1 3,3 4,4	4,6	6,502	0,02991	-	0,15770	-
517	2024-12-11	005	Granulių gamybos linijos ortakis	-	-	Kietosios dalelės <sup>2</sup>	svorio	-	21,3	20,29	3,1 1,7 0,7	1,8	7,239	0,01303	-	0,02847	-

<sup>1)</sup> Pagal “Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų” priedą (Žin., 2004, Nr. 39-1281).

<sup>2)</sup> Išmatuotos (1,2,3 ...) teršalo koncentracijos perskaičiuotos, esant normaliosioms sąlygoms, t.y. 0°C (273 K) temperatūrai ir 760 mm Hg (101,3 kPa) slėgiui ir standartinėi deguonies koncentracijai, kuri nurodoma normatyviniuose dokumentuose.

<sup>3)</sup> Teršalo koncentracija gauta apskaičiuojant vidurkį iš 12 skiltyje pateiktų koncentracijų verčių.

\*Koncentracija žemiau nustatymo ribos (<1 mg/Nm<sup>3</sup>).

<sup>1</sup>Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės).

<sup>2</sup>Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės).

Protokolą išrašė: Mindaugas Valčiukas

(vardas, pavardė, parašas)